



PORMENOR TIPO DA LIGAÇÃO DO MARCO DE ALTA PRESSÃO SALIENTE




FACULTATIVO: Esses de regulação em altura c/ flange móvel de marco de incêndio
(*) Caso o ramal se encontre instalado na faixa de rodagem, a tubagem deverá ser em FFD Ø100.

MARCO DE INCÊNDIO SALIENTE





PORMENOR TIPO DA LIGAÇÃO DO MARCO DE ALTA PRESSÃO ENTERRADO



FACULTATIVO: Esses de regulação em altura c/ flange móvel de marco de incêndio
(*) Caso o ramal se encontre instalado na faixa de rodagem, a tubagem deverá ser em FFD Ø80.

MARCO DE INCÊNDIO ENTERRADO



		REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ALTEROU	CONFIRMOU
NOME DO DESENHO:						
MARCO DE INCÊNDIO						
ESPECIALIDADE:		SUB-ESPECIALIDADE:		DATA:		
HIDRÁULICA		ABASTECIMENTO DE ÁGUA		23 . JANEIRO . 2019		
DESENHADOR:		PROJETISTA:		CÓDIGO DESENHO:		REVISÃO:
JOSÉ ANTÓNIO		GRACIELA PEREIRA / TIAGO GERALDES		PE . PT . AA . 03		00
COORDENADOR DE OBRAS E PROJETOS:		DIRETOR DE ENGENHARIA:		ESCALA:		FOLHA:
LUÍS TEIXEIRA		DIOGO MOTA		S/Escala		1/1